

04.08.2020)	Российской Федерации» п. 3, п.4 ст. 51 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
-------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Скорова Татьяна Владимировна  
директор ИЖК

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ 15 ” 07 2021 г.

Ощ  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)

Государственный инспектор

Междуреченского и Мысковского

городских округов по пожарному надзору Ватлина О.Л.

«15» июля 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

(подпись)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Междуреченска и г. Мыски**

**(ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу)**

652870 Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел./факс 38475 2-14-60; 2-94-77, E-Mail: ond6@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Мыски, б-р Юбилейный, 4а  
(место составления предписания)

«15» июля 2021 г.  
(дата составления предписания)

**Предписания**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 36/1/26

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"**

**Законному представителю юридического лица – директору МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" Скоровой Татьяне Ефремовне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 36 от «25» июня 2021г. заместителя главного государственного инспектора Кемеровской области– Кузбасса по пожарному надзору Вискова Сергея Викторовича проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору Ватлиной Ольгой Леонидовной по адресу: 652849, Кемеровская область - Кузбасс, город Мыски, Юбилейный бульвар, 4 а..

При проведении проверки присутствовали директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" - Скорова Татьяна Ефремовна, заместитель директора по безопасности образовательного процесса - Супрун Марина Владимировна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не произведена замена кабеля АПС и СОУЭ (Акт проверки от 30.07.2019, Акт технического освидетельствования от	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	10.11.2021	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Скорова Татьяна Ефремовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022