

МКУ УО МГО  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение.  
**«Средняя  
общеобразовательная  
школа №4»  
№  
«13» 07. 2021г.  
652840, Кемеровская область  
- Кузбасс, г. Мыски,  
бульвар Юбилейный, 4а  
school4myski@mail.ru  
тел.38(474) 2-24-63**

Заместителю главного  
государственного инспектора  
Междуреченского и Мысковского  
городских округов  
по пожарному надзору  
Дорохову В.М.

Директора МБОУ «СОШ №4»  
Скоровой Татьяны Ефремовны

**Ответ на предписание  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
от 17.09.2020г. № 17/1/5**

В ответ на предписание № 17/1/5 от 17.09.2020г. по устранению нарушения требований пожарной безопасности, выданное ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу сообщаем следующее:  
из 4 пунктов не выполнено 2:

№	Вид нарушения	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1.	Не произведена замена кабеля АПС и СОЭУ	23.11.2020г.	Не выполнено, из-за отсутствия финансирования. АПС в рабочем состоянии, произведено техническое освидетельствование АПС ООО ЧОП «СВД» акт от 30.06.2021г. и ООО «ЦКО – СБ» акт от 04.08.2020г. (копии актов прилагаются)
2.	Нет аварийного освещения в проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей, а также в целях недопущения нарушения режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей в соответствии с требованиями.	23.11.2020г.	Установлены светильники аварийного освещения в количестве 10 шт.

3.	Дверь в помещении электрощитовой, имеет предел огнестойкости менее EI 30, не установлена противопожарная дверь	23.11.2020г.	Установлена противопожарная металлическая дверь, односторонняя, глухая DoorHan 880 2050, имеет предел огнестойкости EI 60 (копия сертификата, фото прилагаются)
4.	Электрощитовая не выгорожена противопожарными стенами (перегородками), преградами	23.11.2020г.	Стену в щитовой выгородили противопожарной перегородкой. Оборудован отдельный вход в щитовую (фото прилагаются).

Ходатайство в МКУ УО МГО, входящий № 1836 от 07.10.2020г. на финансирование мероприятий по выполнению требований по пожарной безопасности и для подготовки к новому 2021-2022 учебному году, входящий 1213 от 09.06.2021г. (копии прилагаются).

Директор школы



Т.Е. Скорова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Скорова Татьяна Ефремовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022