

МКУ УО МГО  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение.  
**«Средняя  
общеобразовательная  
школа №4»**  
№ 303  
«17» 11. 2021г.  
652840, Кемеровская область  
- Кузбасс, г. Мыски,  
бульвар Юбилейный, 4а  
school4myski@mail.ru  
тел.38(474) 2-24-63

Заместителю главного  
государственного инспектора  
Междуреченского и Мысковского  
городских округов  
по пожарному надзору  
Дорохову В.М.

Директора МБОУ «СОШ №4»  
Скоровой Татьяны Ефремовны

### Ответ

**на предписание № 36/1/26 от 15/07/2021г. ОНДПР г.Междуреченска  
и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской  
области-Кузбассу**

В ответ на предписание № 36/1/26 от 15/07/2021г ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, выданного ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу поясняем следующее:

Выполнение предписания № 36/1/26 от 15/07/2021г в настоящий момент нецелесообразно в связи с запланированным капитальным ремонтом МБОУ «СОШ № 4» в 2022-2023 учебном году.

В настоящий момент АПС и СОУЭ находится в рабочем состоянии, дефекты и неисправности технических средств системы в период проведения испытаний не выявлено (Акт ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности 12.08.2021г., ООО «ЦКО - СБ»). Последнее проверка работоспособности системы пожарной сигнализации проведена ООО ЧОП «СВД», составлен акт от 29.10. 2021г.об исправности АПС и СОУЭ.

Предложенное мероприятие из предписания № 36/1/26 от 15/07/2021г ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу будет выполнено согласно Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, в период капитального ремонта.

Директор школы



Т.Е. Скорова

Приложение:

1. Копия акта ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 12.08.2021г. ООО «ЦКО – СБ»;
2. Копия акта проверки работоспособности системы пожарной сигнализации от 29.10.2021г. ООО ЧОП «СВД».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Скорова Татьяна Ефремовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022