



## Главное управление МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

### Отделение г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Мыски, ул. Вахрушева, 47, тел. 38474 2-03-01, E-mail: ogpn17@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

#### Предписание N 39/1/30

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ «СОШ № 4»)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору N 39 от "02" июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

" 04 "	июля	20 18	г. с	09	час.	00	мин. до	09	час.	30	мин.	Продолжительность	0 <sup>30</sup>
" 25 "	июля	20 18	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	30	мин.	Продолжительность	1 <sup>30</sup>
" 27 "	июля	20 18	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1 <sup>00</sup>

проведена проверка Гонжаровой Татьяной Александровной, заместителем главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору

территории, здания и помещений МБОУ «СОШ № 4» по адресу: Кемеровская область, город Мыски, б-р Юбилейный, д.4а

совместно с представителем юридического лица Валькова Елена Леонидовна – и.о. директор МБОУ «СОШ № 4»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток оборудовать доводчиками для самозакрывания и уплотнителем в притворах.	ч. 2 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г, п.4.2.7 СП1.13130.2009, п.6.18 «СНиП 21-01-97»	01.08.2019	
2.	На первом этаже восстановить двери эвакуационных выходов, предусмотренные проектной документацией, из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации.	п. 23 д) Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 N 390	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору  
Гонжарова Т.А.



"27" июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"27" июля 2018г.

Представитель юридического лица

Валькова Елена Леонидовна – и.о. директор МБОУ «СОШ № 4»

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Скорова Татьяна Ефремовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022